

**Trata-se de PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ao edital nº 03/2025, processo administrativo nº 5.867/2025.**

2. Para o Lote 1 da presente licitação, visto que foi solicitado (configuração, cabeamento, etc.) questionamos se será necessário o fornecimento de suporte para a solução de led? 2.1. Caso seja necessário o fornecimento de suporte: 2.1.1. O suporte será de parede ou de piso (autoportante)? 2.1.2. Será necessário reforço para a parede? (caso seja suporte de parede)

**RESPOSTA:** A montagem dos painéis está sendo solicitada por completo, conforme descrito no Termo de Referência. A empresa deverá fornecer uma solução completa, que contemple os painéis de LED, as processadoras, todo o cabeamento necessário, configuração, montagem e instalação dos suportes necessários.

O Painel 01 (maior painel) será instalado no plenário da Câmara. O suporte deverá ser fixado no teto e o painel suspenso, de forma que fique perfeitamente alinhado e na altura solicitada.

O Painel 02 (menor painel) será instalado no hall de entrada da Câmara. O suporte deverá ser fixado na parede (que é de blocos de concreto), portanto não ficará suspenso. A empresa fornecedora deverá efetuar o estudo da carga total desse painel fixado na parede e, caso haja necessidade de algum reforço, este deverá ser devidamente instalado pela mesma.

**Limeira, 11 de novembro de 2025.**

**Elaine Cristina Ferreira Possidonio**  
**Pregoeira**